

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Армавирский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Испытательный лабораторный центр Армавирского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул.Гоголя/Раппопольская, дом 56/1//61/1, тел.:

8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@mail.kuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 352900, Краснодарский край, Армавир г, Ленина ул, дом 26, тел.:

+7861373-87-53, e-mail: armfbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.511928

УТВЕРЖДАЮ

биолог



Р.М. Дзыбов

11.08.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-22/16553-25 от 11.08.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УСПЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСПЕНСКИЙ РАЙОН (ИНН 2372006937 ОГРН 1132372004093) тел. 8614055395, email: mup-uspenskiy-vodokanal@yandex.ru

2. **Юридический адрес:** 352451, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н УСПЕНСКИЙ, С. УСПЕНСКОЕ, УЛ. ЛЕНИНА Д.244

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Успенский, с Успенское, ул Ленина, д. 244

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети

4. **Место отбора:** МБОУ СОШ №6, разводящая сеть., водопроводный кран, Краснодарский край, м.р-н Успенский, с.п. Вольненское, с Вольное, ул Школьная, д. 26

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 08.08.2025 09:10 - 09:20

Ф.И.О., должность: Мартиросова Ирина Николаевна Техник-лаборант Армавирский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с холодоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.08.2025 14:05

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Заявка №34 от 10 января 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

t воды +23,0 град С; 1,0л стерильная стеклянная бутылка, 1,0л стеклянная бутылка Акт отбора №23-01-22/16553-25 от 8 августа 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 23-01-22/16553-25 от 11.08.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 23-01-22/16553-54.52.22-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	рН-метры и иономеры, рН-150МИ	1625
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	9197
3	Весы электронные, Scout	7131090332
4	Спектрофотометры, ПЭ 5400ВИ	54ВИ185

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 352900, Краснодарский край, Армавир г, Ленина ул, дом 26 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 08.08.2025 14:10 дата начала испытаний 08.08.2025 14:10, дата окончания испытаний 11.08.2025 11:28					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Вкус	балл	0	Не нормируется	ГОСТ Р 57164-2016 5.8.2
2	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 5.8.1
Мнения и интерпретации: Запах при 20 °С - 0 балл, запах при 60 °С - 0 балл					
Место осуществления деятельности: 352900, Краснодарский край, Армавир г, Ленина ул, дом 26 Образец поступил 08.08.2025 14:10 дата начала испытаний 08.08.2025 14:10, дата окончания испытаний 11.08.2025 10:05					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Мутность	ЕМФ	1,4±0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 6
2	Цветность по хром-кобальтовой шкале	градус цветности	5,8±1,7	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 5
Мнения и интерпретации: Мутность (длина волны=530 нм)					
Место осуществления деятельности: 352900, Краснодарский край, Армавир г, Ленина ул, дом 26 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 08.08.2025 14:10 дата начала испытаний 08.08.2025 14:20, дата окончания испытаний 11.08.2025 13:55					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 7.1-7.4
2	Колифаги	-	Не обнаружено	Отсутствие (БОЕ/100 см ³)	МУК 4.2.3963-23 10.1-10.3, 10.5-10.6
3	Обобщенные колиформные бактерии	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 6.1-6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°С	КОЕ/см ³	12	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.1-5.3
5	Энтерококки	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:

Л.В. Никитина, заведующий отделением отбора и кодирования проб-химик-эксперт медицинской организации

Конец протокола испытаний № 23-01-22/16553-25 от 11.08.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Армавирский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Испытательный лабораторный центр Армавирского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул.Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1//61/1, тел.: 8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@mail.kuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 352900, Краснодарский край, Армавир г, Ленина ул, дом 26, тел.: +7861373-87-53, e-mail: armfbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.511928

УТВЕРЖДАЮ
биолог



Р.М. Дзыбов
11.08.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-22/16550-25 от 11.08.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УСПЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСПЕНСКИЙ РАЙОН (ИНН 2372006937 ОГРН 1132372004093) тел. 8614055395, email: mup-uspenskiy-vodokanal@yandex.ru

2. **Юридический адрес:** 352451, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н УСПЕНСКИЙ, С. УСПЕНСКОЕ, УЛ. ЛЕНИНА Д.244

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Успенский, с Успенское, ул Ленина, д. 244

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети

4. **Место отбора:** МУП "Успенский водоканал", разводящая сеть, водопроводный кран, жилой дом, край, Краснодарский, р-н, Успенский, с, Вольное, ул, Хлопюка, д. 27

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 08.08.2025 13:30 - 13:40

Ф.И.О., должность: Мартиросова Ирина Николаевна Техник-лаборант Армавирский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.08.2025 14:05

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Заявка №34 от 10 января 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

t воды +23,0 град С; 1,0л стерильная стеклянная бутылка, 1,0л стеклянная бутылка Акт отбора №23-01-22/16550-25 от 8 августа 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 23-01-22/16550-25 от 11.08.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 23-01-22/16550-54.52.22-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, ПЭ 5400ВИ	54ВИ185
2	pH-метры и иономеры, pH-150МИ	1625
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	9197
4	Весы электронные, Scout	7131090332

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 352900, Краснодарский край, Армавир г, Ленина ул, дом 26 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 08.08.2025 14:10 дата начала испытаний 08.08.2025 14:10, дата окончания испытаний 11.08.2025 11:28					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Вкус	балл	1	Не нормируется	ГОСТ Р 57164-2016 5.8.2
2	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 5.8.1
Мнения и интерпретации: Запах при 20 °С - 1 балл, запах при 60 °С - 1 балл					
Место осуществления деятельности: 352900, Краснодарский край, Армавир г, Ленина ул, дом 26 Образец поступил 08.08.2025 14:10 дата начала испытаний 08.08.2025 14:10, дата окончания испытаний 11.08.2025 10:04					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, R=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 6
2	Цветность по хром-кобальтовой шкале	градус цветности	2,0±0,6	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 5
Мнения и интерпретации: Мутность (длина волны=530 нм)					
Место осуществления деятельности: 352900, Краснодарский край, Армавир г, Ленина ул, дом 26 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 08.08.2025 14:10 дата начала испытаний 08.08.2025 14:20, дата окончания испытаний 11.08.2025 13:55					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 7.1-7.4
2	Колифаги	-	Не обнаружено	Отсутствие (БОЕ/100 см ³)	МУК 4.2.3963-23 10.1-10.3, 10.5-10.6
3	Обобщенные колиформные бактерии	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 6.1-6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°С	КОЕ/см ³	15	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.1-5.3
5	Энтерококки	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:

Л.В. Никитина, заведующий отделением отбора и кодирования проб-химик-эксперт медицинской организации

Конец протокола испытаний № 23-01-22/16550-25 от 11.08.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Армавирский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Испытательный лабораторный центр Армавирского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул.Гоголя/Раппопольская, дом 56/1//61/1, тел.: 8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@mail.kuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 352900, Краснодарский край, Армавир г, Ленина ул, дом 26, тел.: +7861373-87-53, e-mail: armfbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.511928

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом обеспечения лабораторной
службы-химик-эксперт медицинской организации
Руководитель ИЛЦ Армавирского филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае"



Е.В. Авраменко
04.09.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-22/18424-25 от 04.09.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УСПЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСПЕНСКИЙ РАЙОН (ИНН 2372006937 ОГРН 1132372004093) тел. 8614055395, email: mup-uspenskiy-vodokanal@yandex.ru

2. Юридический адрес: 352451, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н УСПЕНСКИЙ, С. УСПЕНСКОЕ, УЛ. ЛЕНИНА Д.244

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Успенский, с Успенское, ул Ленина, д. 244

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети

4. Место отбора: МБОУ СОШ № 6, водопроводный кран, Краснодарский край, м.р-н Успенский, с.п. Вольненское, с Вольное, ул Школьная, д. 26

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 01.09.2025 10:50 - 11:00

Ф.И.О., должность: Мартирсова Ирина Николаевна Техник-лаборант Армавирский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 01.09.2025 13:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №34 от 10 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

t воды +20,0 град С; 1,0л стерильная стеклянная бутылка, 1,0л стеклянная бутылка Акт отбора №23-01-22/18424-25 от 1 сентября 2025 г.

Протокол испытаний № 23-01-22/18424-25 от 04.09.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-22/18424-54.52.22-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, ПЭ 5400ВИ	54ВИ185
2	pH-метры и ионометры, pH-150МИ	1625
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	9197
4	Весы электронные, Scout	7131090332

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 352900, Краснодарский край, Армавир г, Ленина ул, дом 26 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 01.09.2025 13:35 дата начала испытаний 01.09.2025 13:35, дата окончания испытаний 03.09.2025 12:10					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Вкус	балл	1	Не нормируется	ГОСТ Р 57164-2016 5.8.2
2	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 5.8.1
Мнения и интерпретации: Запах при 20 °С - 1 балл, запах при 60 °С - 1 балл					
Место осуществления деятельности: 352900, Краснодарский край, Армавир г, Ленина ул, дом 26 Образец поступил 01.09.2025 13:35 дата начала испытаний 01.09.2025 13:35, дата окончания испытаний 04.09.2025 09:49					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Мутность	ЕМФ	1,2±0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 6
2	Цветность по хром-кобальтовой шкале	градус цветности	6,4±1,9	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 5
Мнения и интерпретации: Мутность по формазину (длина волны=530 нм)					
Место осуществления деятельности: 352900, Краснодарский край, Армавир г, Ленина ул, дом 26 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 01.09.2025 13:35 дата начала испытаний 01.09.2025 13:45, дата окончания испытаний 03.09.2025 12:23					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 7.1-7.4
2	Колифаги	-	Не обнаружено	Отсутствие (БОЕ/100 см ³)	МУК 4.2.3963-23 10.1-10.3, 10.5-10.6
3	Обобщенные колиформные бактерии	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 6.1-6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°С	КОЕ/см ³	8	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.1-5.3
5	Энтерококки	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:

Л.В. Никитина, заведующий отделения отбора и кодирования проб-химик-эксперт медицинской организации

Конец протокола испытаний № 23-01-22/18424-25 от 04.09.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Армавирский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Испытательный лабораторный центр Армавирского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1//61/1, тел.: 8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@mail.kuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 352900, Краснодарский край, Армавир г, Ленина ул, дом 26, тел.: +7861373-87-53, e-mail: armfbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.511928

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом обеспечения лабораторной
службы-химик-эксперт медицинской организации
Руководитель ИЛЦ Армавирского филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае"



Е.В. Авраменко
08.09.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-22/18576-25 от 08.09.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УСПЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСПЕНСКИЙ РАЙОН (ИНН 2372006937 ОГРН 1132372004093) тел. 8614055395, email: mup-uspenskiy-vodokanal@yandex.ru

2. **Юридический адрес:** 352451, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н УСПЕНСКИЙ, С. УСПЕНСКОЕ, УЛ. ЛЕНИНА Д.244

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Успенский, с Успенское, ул Ленина, д. 244

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети

4. **Место отбора:** МУП "Успенский водоканал", разводящая сеть, водопроводный кран, жилой дом, край, Краснодарский, р-н, Успенский, с, Вольное, ул, Хлопука, д. 27

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 02.09.2025 09:20 - 11:30

Ф.И.О., должность: Резепова Ольга Александровна Техник-лаборант Армавирский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.09.2025 14:25

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Заявка №34 от 10 января 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

t воды +19,5 град С; 1,0 л стерильная стеклянная бутылка, 1,0 л стеклянная бутылка; Акт отбора №23-01-22/18576-25 от 2 сентября 2025 г.

Протокол испытаний № 23-01-22/18576-25 от 08.09.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-22/18576-54.52.22-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и иономеры, pH-150МИ	1625
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	9197
3	Весы электронные, Scout	7131090332
4	Спектрофотометры, ПЭ 5400ВИ	54ВИ185

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 352900, Краснодарский край, Армавир г, Ленина ул, дом 26 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 02.09.2025 14:30 дата начала испытаний 02.09.2025 14:30, дата окончания испытаний 08.09.2025 12:23					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Вкус	балл	0	Не нормируется	ГОСТ Р 57164-2016 5.8.2
2	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 5.8.1
Мнения и интерпретации: Запах при 20 °С - 0 балл, запах при 60 °С - 0 балл					
Место осуществления деятельности: 352900, Краснодарский край, Армавир г, Ленина ул, дом 26 Образец поступил 02.09.2025 14:30 дата начала испытаний 02.09.2025 14:30, дата окончания испытаний 08.09.2025 11:08					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Мутность	ЕМФ	1,9±0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 6
2	Цветность по хром-кобальтовой шкале	градус цветности	4,2±1,3	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 5
Мнения и интерпретации: Мутность по формазину (длина волны=530 нм)					
Место осуществления деятельности: 352900, Краснодарский край, Армавир г, Ленина ул, дом 26 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 02.09.2025 14:30 дата начала испытаний 02.09.2025 14:40, дата окончания испытаний 04.09.2025 16:02					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 7.1-7.4
2	Колифаги	-	Не обнаружено	Отсутствие (БОЕ/100 см ³)	МУК 4.2.3963-23 10.1-10.3, 10.5-10.6
3	Обобщенные колиформные бактерии	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 6.1-6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°С	КОЕ/см ³	9	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.1-5.3
5	Энтерококки	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:

Л.В. Никитина, заведующий отделением отбора и кодирования проб-химик-эксперт медицинской организации

Конец протокола испытаний № 23-01-22/18576-25 от 08.09.2025

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 23-01-22/18576-25 от 08.09.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)